

Buna ziua,

Referitor procedura cerere de oferta pentru **“Lucrari de retehnologizare si modernizare spatii fluxuri mecanice si asamblare produse”**, va rugam sa ne trimiteti raspunsul dumneavoastra la urmatoarele solicitari de clarificari:

1. Obiect HALA 102 , Formular F3 fara valori- deviz WMV008-Instalatii electrice:

- Art. 33 - EC03A1: Cablu energie = 589 ml, avem ca lista de material art. 33-4802248 Cablu CYABY 0,6/1KV 1x25 = 606,670 ml si inca o data art. 33-4802999 Cablu CYABY 0,6/1KV 4x2,5 = 606,670 ml
Aceasta situatie se regaseste incepand cu art. 33 si pana la art. 39.

Iar, in fisierul 1158.00-37-7040.AM – Antemasuratoare “Instalatii electrice” , sunt alte incadrari de norme de deviz (EC02XA –cablu energie = 589 ml cu material cod 4803058 – Cablu CYAbY_F 4x2,5 mm2). Aceasta situatie se regaseste la toata lista de cabluri.

Va rugam sa clarificati care este lista corecta dupa care se va intocmi oferta de pret. Se vor respecta Formulare F3-fara valori, sau Antemasuratorile?

2. Lista procurare echipamente – se vor respecta formularele F4-fara valori? (ex.: Formular F4 - Capitol 4.1-H102- fara valori - Rev.3.xlsx).

Cu stima,

RASPUNSURI:

1.Pentru instalatiile electrice hala Ob 102 tineti cont de cantitatiile si incadrarile din deviz oferta WMV008 (formularele F3)

2.Listele procurare echipamente se vor respecta din formularele F4 – Rev3XLSX

PRO INSTAL SRL INTREBARI

1. In formularul F4 nu exista compresorul ca si echipament
2. Pt OB 220 in formularul F4 Capitolul 44 „ panou radiant infrarosu 900x4000” – acestea in fisa tehnica sunt cu agent termic apa calda
3. Arhitectura Ob 102 si Ob 220 – tablourile de tamplarie pt usi si ferestre PVC nu corespund cu cantit din formularele F3 aferente. Care sunt catit reale?

RASPUNSURI

1. Compresorul este introdus caprocurare in devizul instalatiei de aer. Caracteristicile sunt in caietul de sarcini
2. Panourile radiante Ob220 sunt cu agent termic apa calda
3. Arhitectura Ob 102 si Ob 220 - > cantit reale pentru tamplaria de PVC sunt cele din antemasuratoare.

Buna ziua,

Referitor procedura cerere de oferta pentru **“Lucrari de retehnologizare si modernizare spatii fluxuri mecanice si asamblare produse”**, va rugam sa ne trimiteti raspunsul dumneavoastra la urmatoarele solicitari de clarificari:

1. Liste F3-Conducte legatura PSI pentru Hala 102 (art. 48 si 50) si Hala 220 (art. 41 si 44)- cantitatile de hidranti interior sunt dublate- unde se vor cota - montaj in lista C+M si procurare in lista echipamente?
2. Panourile radiante electrice: in liste avem 5 buc iar in fisele tehnice 6 buc;
3. Hala 220 - lipseste fisa tehnica nr. 10 – ventilator evacuare antiex 8-1500 mc/h:

4. Nu sunt fise tehnice aferente HVAC pentru grille;
5. La Hala 220 in lista de echipamente avem 11 buc panouri radiante apa calda (conform cu fisa tehnica) , iar in antemasuratoare panou radiant infrarosu – ce tip se coteaza?

Va multumim pentru raspuns,

Cu stima,

Cosmin Dumitru

-manager departament ofertare si cost control-

Tel.: +40 742 084209

E-mail: cosmin.dumitru@nessproject.eu

Web: www.nessproject.eu



NESS PROIECT EUROPE
Soseaua Ploiesti-Targoviste Km. 8, Zona Est, Trup II, etaj II
tel.: +40 344 403200
fax: +40 344 403298

RASPUNSURI

1. Procurarea cutiilor echipate complet este inclusa in devizul oferta (C+M). Pentru numarul cutiilor consultati desen nr. 1158.00-35-5512.00
2. Panourile radiante electrice sunt 5 buc – Ob102
 - 2 buc 0,6kw
 - 3 buc 5,2kw- conform desen PL NR 720-00-384
3. Nu se mai monteaza ventilatorul 1500ms/L
4. Grilele au dimensiunea tubulaturii (nu se impun fise tehnice)
5. Pentru hala Ob220 panourile radiante sunt 11 bucati pe agent termic apa calda.